

電力調達仕様書

1 調達件名

長崎県交通局で使用する低圧電力

2 需要場所

別紙「需要場所及び契約種別等一覧」のとおり

3 調達仕様

(1) 電気方式、電圧、周波数、受電方式

- ア 電気方式 交流単相2線式及び3線式
- イ 電圧 標準電圧100V及び200V
- ウ 周波数 60Hz
- エ 受電方式 1回線受電方式

(2) 契約容量及び予定使用電力量

別紙「需要場所及び契約種別等一覧」のとおり

(3) 調達期間

令和7年4月1日午前0時から令和8年3月31日午後12時まで

(4) 電気工作物の財産分界点

需給点に同じ。但し、計量器、その付属装置、区分装置（及び電流制限器）は除く。

(5) 保安上の責任分界点

需給点に同じ。但し、計量器、その付属装置、区分装置（及び電流制限器）は除く。

(6) その他

ア 力率変動及びその他の要因による電気料金の調整並びに仕様書に定めのない供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件（最新版）並びに選択供給条件に準ずる。なお、入札価格の算定にあたっては、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

イ その他この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者双方の協議のうえ、これを定める。

需要場所及び契約種別等一覧

(別紙)

(単位:kWh)

所属	名称	住所	契約種別	契約容量	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	予定使用電力量
長崎営業所	北九州宿泊所	福岡県北九州市小倉北区砂津1-8-20	従量電灯B	30A	225	170	209	452	562	423	181	263	544	612	539	494	4,674
長崎営業所 計																	4,674
東長崎営業所	春日車庫	長崎市春日町275-1	従量電灯B	15A	70	61	45	55	55	53	64	75	101	92	88	96	855
東長崎営業所	長谷車庫	長崎市上戸石町2073番地5	従量電灯B	40A	209	237	374	755	868	856	448	397	806	827	530	434	6,741
東長崎営業所	田結木場車庫	諫早市飯盛町古場684-2他	従量電灯B	20A	55	55	10	10	7	13	10	11	68	67	55	65	426
東長崎営業所	つつじが丘車庫	諫早市多良見町市布1323-1他	従量電灯B	40A	201	189	197	394	479	430	233	314	550	609	460	379	4,435
矢上営業所 計																	12,457
長与営業所	長与営業所	長崎県西彼杵郡長与町高田郷721-2	従量電灯C	21kVA	4,380	4,051	4,185	4,976	5,215	4,927	4,119	4,333	5,793	6,165	5,638	5,782	59,564
長与営業所	長与営業所(工場)	長崎県西彼杵郡長与町高田郷721-2	低圧電力	32kW	958	1,101	1,924	4,462	5,644	4,738	1,935	1,358	3,985	4,539	3,013	2,559	36,216
長与営業所	三つ山口方向変換場	長崎市西山4丁目	従量電灯B	60A	332	324	330	472	643	604	332	429	824	815	895	742	6,742
長与営業所	三原変換場方向変換場	長崎市三原2丁目	従量電灯B	30A	144	102	102	182	203	174	79	279	504	584	455	421	3,229
長与営業所 計																	105,751
諫早営業所	唐比車庫	長崎県諫早市森山町唐比西名1220-1	従量電灯B	10A	43	36	29	29	28	27	39	39	45	45	42	45	447
諫早営業所	東厚生町車庫(電灯)	諫早市幸町764-2他	従量電灯B	40A	228	238	233	254	257	257	253	253	264	268	268	264	3,037
諫早営業所	東厚生町車庫(動力)	諫早市幸町764-2他	低圧電力	6kW	25	87	265	735	943	779	133	124	615	765	585	388	5,444
諫早営業所	東厚生町車庫(浄化槽エアープンプ)	諫早市幸町764-2他	従量電灯B	20A	74	56	67	115	131	104	66	92	115	115	107	110	1,152
諫早営業所 計																	10,080
大村営業所	大村営業所	大村市松山町489-13	低圧電力	28kW	294	335	899	2,263	3,079	2,367	814	609	1,821	2,044	1,336	1,151	17,012
大村営業所	大村営業所(電灯)	大村市松山町489-13	従量電灯C	15kVA	2,148	2,187	2,314	2,594	2,653	2,567	2,497	2,277	2,304	2,462	2,169	2,227	28,399
大村営業所	大村営業所	大村市松山町489-13	低圧電力	8kW	746	687	609	577	559	513	635	731	727	773	741	852	8,150
大村営業所 計																	53,561
福岡営業所	福岡営業所(事務所)	福岡県筑紫野市天山574-4	従量電灯B	50A	359	348	343	597	767	621	312	502	1,024	1,110	891	797	7,671
福岡営業所	福岡営業所(第2車庫)	福岡県筑紫野市天山567-1	従量電灯B	30A	46	36	38	38	45	47	54	62	64	49	46	51	576
福岡営業所 計																	8,247
万屋駐車場	万屋駐車場	長崎市万屋町5-31	従量電灯B	30A	219	205	213	254	266	253	236	247	199	208	242	247	2,789
万屋駐車場 計																	2,789

総計 **197,559**